



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.01698/23

Серия **RU** № **0454658**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТЕХНОЛОГИЙ".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117041, Россия, город Москва, улица Адмирала Руднева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613.

Основной государственный регистрационный номер 1187746469096.

Телефон: 74954814150. Адрес электронной почты: MirTekhnology@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

KIRIKER METAL ASANSOR SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Cadde No 234 A, 1809768821 Ofis ve Isyeri Merkez, Cankiri.

ПРОДУКЦИЯ

Двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, с теплоизоляцией створок, без остекления, горизонтально-раздвижные, марки «LIFTOR»:

– двухстворчатые телескопические бокового открывания типа LT-2PT L/R EI60;

– двухстворчатые центрального открывания типа LT-2PC EI60;

габаритными размерами: шириной проема в свету от 700 до 1400 мм, высотой проема в свету от 1700 до 2300 мм; с толщиной изоляции створок 30 мм, толщиной металла не менее 1.5 мм. Продукция изготовлена в соответствии с Технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-836/06-2023

от 30.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 07-ОС/01-02/23 от 21.02.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Медведева Екатерина Александровна, Хаева Ирина Викторовна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов». Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения: в сухих закрытых складских помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 10°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 70% при температуре плюс 40°C. Срок хранения до ввода в эксплуатацию - 2 года. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента начала монтажа, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем. Срок службы - не менее 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 12.01.2023 г. Договор уполномоченного лица №18 от 18.11.2022 г. Выдан взамен СС №ЕАЭС RU C-TR.ПБ68.В.01676/23 от 30.06.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.07.2023

ПО

29.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)