

INSPECTION CERTIFICATE

MUAYENE SERTİFİKASI

No: LDsqV03-0714-0172-25

KIRIKER METAL ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ABDULHALİK RENDA MAH. ANKARA CAD. NO:234 A – MERKEZ, ÇANKIRI, TÜRKİYE

The technical file and test reports of the following product have been checked and found in compliance with the relevant clauses of "EN 81-20:2020 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts" published in official journal of the European Union on 20.04.2016

Teknik dokümanları ve test raporları incelenerek, aşağıda belirtilen ürünün 20.04.2016 tarihli Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak uyumlaştırılmış olan "EN 81-20:2020 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri" ilgili şartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

PRODUCT: SIDE OPENING AUTOMATIC LIFT LANDING DOOR

ÜRÜN: YATAY AÇILAN OTOMATİK ASANSÖR DURAK KAPISI

TYPES: LTL-2PT L/R, LTL-2PC

TİPLER: LTL-2PT L/R, LTL-2PC

INSPECTION REPORT: LDsqV03-0714-0172-25 (Tested on date 11.07.2025 in the facilities of manufacturer)



MUAYENE RAPORU: LDsqV03-0714-0172-25 (11.07.2025 tarihinde üretici tesislerinde testler gerçekleştirilmiştir).

REFERENCE STANDARDS: EN 81-20:2020 clause 5.3.5.3.2 Mechanical strength
EN 81-50:2020 clause 5.14.3 Soft pendulum shock tests

İLGİLİ STANDARTLAR: EN 81-20:2020 madde 5.3.5.3.2 Mekanik dayanım
EN 81-50:2020 clause 5.14.3 Yumuşak darbeli srkaç deneyi

Mustafa GÖRMÜŞ

Director / Genel Müdür



Yayın Tarihi/Issue Date :14.07.2025

Geçerlilik Tarihi/Valid Date :13.07.2028