



AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

No: LD07-0331-0019-16

KIRIKER METAL ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ankara Yolu Üzeri 7.Km Bölge Trafik Yanı ÇANKIRI / TÜRKİYE

Ürün Tanımı



Yangına Dayanıklı Tek Panel Elle Açılan Asansör Kat Kapısı.

(6 mm telli camlı)

Ürün Tipi

: (900 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı

: 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003

SINIFLANDIRMA

: E 60 EW 30

Test Raporu

: EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR 16065

Değerlendirme

: Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Selcan GÖRMÜŞ
Genel Müdür

